

Legnica, dnia 22.01.2019r.

**Potencjalni wykonawcy robót  
wg rozdzielnika**

dotyczy: Zapytania ofertowego nr **ZO/0012/1/01/2019-TB** dla projektu p.n. „**Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w celu poprawienia jego efektywności energetycznej**”

W dniu: 21.01.2019r. na adres mailowy: [piekary@sm-piekary.pl](mailto:piekary@sm-piekary.pl) do Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy wpłynęło poniższe zapytanie, na które przedstawiamy również odpowiedź:

**Pytanie:**

Mam pytanie odnośnie dobranego falownika.

Instalacja fotowoltaiczna według zapytania ofertowego ma mieć moc 5,3kW, natomiast dobrany przez Państwa falownik ma moc 10-12,5kW.

Czy podtrzymują Państwo ten wybór czy może należy zaoferować inny falownik o bardziej odpowiadającej instalacji mocy np. 5kW?

**Odpowiedź za strony SM Piekary:**

*Należy zaoferować i przewidzieć do zamontowania falownik o mocy nie mniejszej niż 5,5 kW.*

Otrzymują:

- potencjalni wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na w/w projekt,
- potencjalni wykonawcy, którym wysłano zapytanie ofertowe drogą mailową,
- strona internetowa Zamawiającego: [www.sm-piekary.pl](http://www.sm-piekary.pl) oraz [www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)