



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIEKARY” ul. Bieszczadzka 1a 59-220 LEGNICA

Zarejestrowana pod nr KRS 000020307 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rachunku bankowego:
Bank Pocztowy S.A. POK w Legnicy Nr 46 1320 1999 2293 9898 2000 0216
NIP: 691-000-73-15

Legnica, dnia 30.12.2021r.

dotyczy: Przetargu nieograniczonego ofertowego nr 15/12/2021-TB z dnia 21.12.2021r. na „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy przy ul. Armii Krajowej 7-9-11-13 – Zadanie 3 wraz z robotami towarzyszącymi”

W dniu: 29.12.2021r. na adres mailowy: piekary@sm-piekary.pl do Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy wpłynęło od potencjalnego oferenta poniższe zapytanie, na które przedstawiamy odpowiedź:

Pytanie:

W załączonych przez Inwestora przedmiarach występują niezgodności.

poz.16 d.2 - docieplenie styropianem gr.14cm - 1958,611m²

poz.17 d.2 - docieplenie płytami z pianki rezolowej gr.5cm - 77,392m²

poz.39 d.2 - gruntowanie pod tynki - 1 105,535 m²

poz.40 d.2 - wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego - 1094,655m²

poz. 50 d.6- malowanie tynków pod napis - 4,800m²

Czy w pozycjach na wykonanie wyprawy tynkarskiej nie ma błędu?

Powinno być:

poz.39 d.2 - gruntowanie pod tynki - (1958,611+77,392)m² = 2036,003m²

poz.40 d.2 - wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego - (1958,611+77,392-4,800)m² =2032,203m²

Ponieważ do oferty należy dołączyć wypełnione przedmiary EXELL (bez dokonywania zmian) proszę o ewentualne wprowadzenie korekt do przedmiarów.

Odpowiedź za strony SM Piekary:

Korekta przedmiarów (Załącznik nr 5 do SWZ Kosztorysy ślepe – przedmiary robót)

W poz. 39 d.2 jest: 1105,535 m² winno być:2036,002 m²

W poz. 40 d.2 jest: 1094,655 m² winno być:2025,122 m²

Otrzymują:

- potencjalni wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na w/w przetarg,

- strona internetowa Zamawiającego: www.sm-piekary.pl

BIURO ZARZĄDU
ul. Bieszczadzka 1a
tel. 76-855-07-61
fax: 76-855-05-85
e-mail:
piekary@sm-piekary.pl
strona internetowa:
www.sm-piekary.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE
ul. Sudecka 1
tel. 76-855-04-04
tel. 76-855-07-61 wew. 305
e-mail:
pogotowie@sm-piekary.pl

DZIAŁ TECHNICZNEJ
OBŚLUGI ZASOBÓW
ul. Sudecka 1
tel. 76-855-07-61

DZIAŁ EKSPLOATACJI
ul. Pomorska 17
tel. 76-855-04-44
tel./faks.76-855-29-41
e-mail:
eksploatacja@sm-piekary.pl

DZIAŁ EKSPLOATACJI –
administratorzy
jednostki C i B
ul. P. Gojawiczyńskiej 7
tel. 76-856-12-67

SPÓŁDZIELCZY DOM
KULTURY „ATRIUM”
ul. Pomorska 19
tel. 76-856-11-61
e-mail:
atrium@sm-piekary.pl